
RWS
RWS
RWS

3'	0.000	0.519	2.000	62.165	115.872	2.000
CAL	0.000	0.404				
5'	0.000	0.872	2.000	62.165	69.027	2.000
SUM						
S1	0.000	0.978	0.000	100.000	90.217	1.500
S2	0.000	0.703	0.000	100.000	90.247	1.500
S3	0.000	0.347	0.000	100.000	90.792	1.500
S4	0.000	0.270	0.000	100.000	90.528	1.500
S5	0.000	0.280	0.000	100.000	90.826	1.500
S6	0.000	0.316	0.000	100.000	90.440	1.500
S7	0.000	0.433	0.000	100.000	90.125	1.500
S8	0.000	0.764	0.000	100.000	90.884	1.500

Internal Reference Calibration, performed Mon Sep 08 17:15:08 2008:

	Raw (v)		Calibrated (v)		Results	
	Zero	Cal	Zero	Cal	Gain	Offset
CAL	0.000	0.000	0.000	0.404	1.000	0.000

Air Zero Calibration, performed Thu Sep 11 11:40:20 2008:

	Raw (v)	Calibrated (v)	Results
	Zero	Zero	Offset
3'	0.000	0.000	0.000
5'	0.000	0.000	0.000
SUM			
S1	0.000	0.000	0.000
S2	0.000	0.000	0.000
S3	0.000	0.000	0.000
S4	0.000	0.000	0.000
S5	0.000	0.000	0.000
S6	0.000	0.000	0.000
S7	0.000	0.000	0.000
S8	0.000	0.000	0.000

Sensor	Offset (ft)	Schematic	Description	Len (ft)	OD (in)	Wt (lb)
			STNDRD Standard Cable Head	1.00	1.43	2.00
CCL	19.33		CCL-TITAN275 (TITAN275_01) Titan 2 3/4" CCL	1.92	2.75	10.00
			SIE169 Titan 1 11/16" Centralizer	2.92	1.69	5.00
WVFS1	11.60		SCBLTEKCO-TEKCO (TEKCO234_3025) Tekco 2 3/4" Radial Bond	9.08	2.75	50.00
WVFS2	11.60					
WVFS3	11.60					
WVFS4	11.60					
WVFS5	11.60					
WVFS6	11.60					
WVFS7	11.60					
WVFS8	11.60					
WVF3FT	10.85					
WVF5FT	9.85					
WVFCAL	6.60					
WVFSYNC	6.60					
			SIE169 Titan 1 11/16" Centralizer	2.92	1.69	5.00
			GR-TEKCO234 (TEKCO234_352) Tekco 2 3/4" Gamma Ray	3.69	2.75	20.00
GR	1.00					

Dataset: maralex_south_shale_ridge_11_15.db: field/well/scbl/pass9
Total Length: 21.52 ft
Total Weight: 92.00 lb
O.D. 2.75 in