
Todd LCIS-750
Test Info
Test Type: Load Cell Cal
Test Date: 10/11/2021
Test Time: 10:47:00
Operator: Todd
Test Number: 1
Serial Number: 0000-0000-0000
Load Cell Info
Type: Tension
Capacity: 750 lbs
Excitation: 10.000 VDC
Output: 2.0000 mV/V
Cable Length: 0 ft
Calibration Info
Date: 10/11/2021
Due: 10/11/2022
Technician: Todd
Results
Max Load: 0.00 lbs
Max Error: 0.00 %
Max Error Load: 0.00 lbs
Max Error Point: 0
Max Error Type: Zero
Max Error Value: 0.00 lbs
Max Error Value: 0.00 %

9900

10000

10100

10200

10300

10400

10500

10600

10700

10800

#100 MD(9934.00) Inc(91.0) Azm(359.5) TVD(6110.25) VS(3591.95) NS(3570.37) EW(403.49)

#101 MD(10028.00) Inc(91.0) Azm(359.7) TVD(6108.64) VS(3685.52) NS(3664.36) EW(402.84)

#102 MD(10122.00) Inc(90.9) Azm(0.2) TVD(6107.10) VS(3779.15) NS(3758.34) EW(402.76)

#103 MD(10217.00) Inc(90.8) Azm(359.7) TVD(6105.69) VS(3873.77) NS(3853.33) EW(402.68)

#104 MD(10312.00) Inc(90.8) Azm(359.3) TVD(6104.37) VS(3968.32) NS(3948.32) EW(401.84)

#105 MD(10406.00) Inc(90.3) Azm(359.3) TVD(6103.44) VS(4061.85) NS(4042.31) EW(400.71)

#106 MD(10501.00) Inc(90.6) Azm(358.9) TVD(6102.68) VS(4156.35) NS(4137.29) EW(399.24)

#107 MD(10596.00) Inc(90.7) Azm(358.1) TVD(6101.61) VS(4250.73) NS(4232.25) EW(396.74)

#108 MD(10690.00) Inc(90.2) Azm(357.4) TVD(6100.88) VS(4343.97) NS(4326.18) EW(393.04)

#109 MD(10803.00) Inc(90.5) Azm(357.5) TVD(6100.24) VS(4455.99) NS(4439.06) EW(388.00)

Gamma
API
0.0 350.0
350.0 700.0

TVD
ft
0.0 7500.0
7500.0 15000.0

ROP
0
0.0 800.0
800.0 1600.0